acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE **BOGOTÁ**

33330-2016-01650

S-2016-253971

Bogotá. D.C., 23 de Noviembre de 2016

Señor
Anonimo
Bogotá, D.C.

Asunto: Radicación E.A.B No. E-2016-113613
Radicado SDQS No. 1978992016

Respetado Señor Anonimo:

En atención al oficio del asunto, me permito infórmale que la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP; realizo inspección de redes de alcantarillado con Equipo de televisión – CCTV para la carrera 22 con calle 12A, las cuales se encuentran estructuralmente en normales condiciones de funcionamiento, el problema del hundimiento se presenta aparentemente por falta estructural en el pavimento, por lo cual debe dirigirse a la alcaldía local o en su lugar al instituto de malla vial del distrito, adicionalmente se realizó verificación de los sumideros alrededor del sector mencionado anteriormente, los cuales se encuentran en normales condiciones de funcionamiento.

Visite nuestras página www.acueducto.com.co, pestaña "Servicios" y revise las "Recomendaciones para hacer uso adecuado del agua" y compártalas con su familia"

Cordialmente,

ING. FREDY G. VASQUEZ BARRIOS
Ingeniero Servicio Alcantarillado Zona 3

Elaboró: Fredy Guillermo Vásquez Barrios, Ingeniero División Servicio Alcantarillado Zona 3
Copias: CAU División Servicio Alcantarillado Zona 3, EAAB/3333002/101.300/2009/3333002 Carpeta 109 Vásquez F.

Formato: M4FD0605F02-02